

<b>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>		
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:	1 раз в год	
2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах:	по мере необходимости	
2.1 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах:	по мере необходимости	
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:	по мере необходимости	
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:	по мере необходимости	
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:	по мере необходимости	
6. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	постоянно	
<b>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</b>		
1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе:	по мере необходимости	
- сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей	ежемесячно	
- проведение дератизации и дезинфекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	по мере необходимости	
2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:	по мере необходимости	
2. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:	по мере необходимости	

3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения	постоянно	
<b>IV. Управление жилищным фондом</b>		
1. Управление жилищным фондом	ежемесячно	
2. Текущий ремонт	В соответствии с утвержденным планом	
<b>ИТОГО</b>	-----	

\* услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме выполняются в соответствии с действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника (пользователя) и определяются в соответствии с технической документацией на многоквартирный дом.



Акт

по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между Управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирного дома № \_\_\_ улицы \_\_\_\_\_ в с. Иглино Иглинского района РБ

Стороны несут эксплуатационную ответственность за техническое состояние инженерного оборудования и коммуникации, находящиеся внутри каждого помещения, границы которой определяются следующим образом:

Границы ответственности Управляющей организации	Границы ответственности собственников
1. Стояки горячего и холодного водоснабжения, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков.	1. Ответвления стояков горячего и холодного водоснабжения после запорно-регулирующей арматуры, включая запорно-регулирующую арматуру в квартире и сантехническое оборудование.
2. Внутридомовая система электроснабжения и электрические устройства (за исключением квартирного электросчетчика), отключающие устройства на квартиру.	2. Внутриквартирные сети, устройства и приборы, после отключающих устройств в этажных щитках, включая квартирный счетчик.
3. Внутридомовая система канализации, общий канализационный стояк вместе с крестовинами и тройниками.	3. Внутриквартирные трубопроводы канализации от раструба или тройника общего стояка

Если общедомовые инженерные коммуникации и оборудование находятся в помещении пользователей помещений, наниматели обязуются:

- обеспечивать сохранность общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в помещении пользователей жилыми помещениями, не допускать их повреждения;

- своевременно информировать Управляющую организацию о технических неисправностях общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в помещении пользователей;

- обеспечивать беспрепятственный допуск работников Управляющей организации к общедомовым инженерным коммуникациям и оборудованию;

- не производить переоборудования систем отопления без согласования с Управляющей организацией.



**Сроки устранения неисправностей элементов зданий и объектов  
в многоквартирном доме в с. Иглино  
(для всех домов, являющихся объектом конкурса)**

№ п/п	Элементы здания и их неисправности	Предельный срок устранения неисправности (с момента их обнаружения или заявки собственника)
1.	<b>Кровля</b>	
1.1.	Протечки, в отдельных местах кровли	1 сутки
1.2.	Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений)	5 суток
2.	<b>Стены</b>	
2.1.	Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением	1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны)
2.2.	Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами	1 сутки
3.	<b>Оконные и дверные заполнения</b>	
3.1.	Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен	в зимнее время – 1 сутки в летнее время – 3 суток
3.2.	Дверные заполнения (входные двери в подъездах)	1 сутки
4.	<b>Внутренняя и наружная отделка</b>	
4.1.	Отслоение штукатурки потолка и верхней части стен, угрожающее ее обрушению	5 суток (с немедленным принятием мер безопасности)
4.2.	Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами	Немедленное принятие мер безопасности
5.	<b>Полы</b>	
5.1.	Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах	3 суток
6.	<b>Санитарно-техническое оборудование</b>	
6.1.	Неисправности аварийного порядка	

	трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования)	Немедленно
7.	<b>Электрооборудование</b>	
7.1.	Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования	При наличии переключателей кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч
7.2.	Неисправности во вводно – распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников	3 часа
7.3.	Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий	3 часа
7.4.	Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.)	Немедленно
7.5.	Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа	3 суток
7.6.	Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты	3 часа
7.7.	Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников)	7 суток

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, село Иглино (общая площадь жилых и нежилых помещений: Лот № 1 - 21 619,53 кв. м, Лот №2 - 13 744,08 кв. м., Лот №3 - 7022,2 кв. м., Лот №4 - 1973,2 кв. м., Лот № 5 - 5346 кв. м.)

Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг	Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц)
1	2	4
<b>I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов</b>		
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:	по мере необходимости	0,29
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:	по мере необходимости	0,30
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:	по мере необходимости	0,38
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:	по мере необходимости	0,27
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:	по мере необходимости	0,29
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	по мере необходимости	0,33
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:	по мере необходимости	0,32
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию	1 раз в год	0,27

- устранение выявленных нарушений		
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:	1 раз в год	0,27
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:	2 раз в год	0,26
<b>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>		
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентканалов	по мере необходимости	0,12
2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирных домах:		
2.1 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах:	по мере необходимости	1,17
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:	по мере необходимости	1,11
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:	по мере необходимости	1,77
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:	по мере необходимости	0
6. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах	постоянно	2,72
<b>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</b>		
1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе:		
- сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей	ежемесячно	0

- проведение дератизации и дезинфекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	по мере необходимости	0,42
2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный и теплый период года.	по мере необходимости	2,09
3. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:	по мере необходимости	7,64
4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения	постоянно	0,40
<b>IV. Управление жилищным фондом</b>		
1. Управление жилищным фондом (в т.ч. ЕРКЦ)	ежемесячно	10,07
2. Непредвиденный ремонт	По мере необходимости	1,11
<b>ИТОГО</b>		<b>31,60</b>

\* услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме выполняются в соответствии с действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника (пользователя) и определяются в соответствии с технической документацией на многоквартирный дом.

**ПРОТОКОЛ**  
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  
по отбору управляющей организации для управления  
многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу \_\_\_\_\_,

председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)  
составили настоящий Протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

*(наименование претендентов, количество страниц в заявке)*

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на \_\_\_ листах.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о., подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  
М.П.

**ПРОТОКОЛ**

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору  
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенным по адресу/либо номер Лота \_\_\_\_\_, председатель комиссии: \_\_\_\_\_

(ф.и.о.)

члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

\_\_\_\_\_  
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей)

\_\_\_\_\_  
(или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий Протокол о том, что в соответствии с Протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей,  
обоснование принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе следующие претенденты:

1. \_\_\_\_\_  
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в связи с \_\_\_\_\_  
(причина отказа)

2. \_\_\_\_\_  
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

в связи с \_\_\_\_\_  
(причина отказа)



Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на \_\_\_ листах.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о., подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.



## Приложение № 8

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса  
по отбору управляющей организации

Утверждаю

Глава сельского поселения Иглинский сельсовет  
МР Иглинский район Республики Башкортостан

Р.А. Байдулетьова,

452410, с. Иглино, улица Ленина, дом 58,

тел. (34795) 2-16-93

E-mail: iglino\_selsovnet@mail.ru

"\_\_" \_\_\_\_ 2020 г.

### ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_

конкурса по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса \_\_\_\_\_
2. Дата проведения конкурса \_\_\_\_\_
3. Время проведения конкурса \_\_\_\_\_
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов, либо № Лота):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Члены конкурсной комиссии  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Лица, признанные участниками конкурса:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

*(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)*

7. Перечень участников конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

Номер по порядку	Наименование организации	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей за кв. метр)	Дата и время подачи заявки на участие в конкурсе
1			
2			
3			

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: \_\_\_\_\_ рублей за кв. метр.

*(цифрами и прописью)*

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса, \_\_\_\_\_

*(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)*

10. Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения \_\_\_\_\_

*(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)*

12. Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса: \_\_\_\_\_

*(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)*

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на \_\_\_ листах.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_  
*(подпись)* *(ф.и.о.)*

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(подпись)* *(ф.и.о.)*

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Победитель конкурса:

\_\_\_\_\_  
*(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)* *(ф.и.о.)*

М.П.

**Приложение № 9**  
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса  
по отбору управляющей организации

**Расчет суммы размера обеспечения исполнения обязательств**

Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

$$O_{oy} = K \times (P_{oi} + P_{ky}),$$

где:

$O_{oy}$  - размер обеспечения исполнения обязательств;

$K$  - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

Организатором конкурса коэффициент установлен в размере 0,5

$P_{oi}$  - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

$P_{ky}$  - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации (не установлено).

**Лот №1:**

$$O_{oy} = 0,5 * (31,6 \text{руб.} * 21\,619,53 \text{ кв.м.}) = 341\,588,6 \text{ рублей}$$

**Лот №2**

$$O_{oy} = 0,5 * (31,6 \text{руб.} * 13\,744,08 \text{ кв.м.}) = 217\,156,5 \text{ рублей}$$

**Лот №3**

$$O_{oy} = 0,5 * (31,6 \text{руб.} * 7\,022,2 \text{ кв.м.}) = 110\,950,76 \text{ рублей}$$

**Лот №4**

$$O_{oy} = 0,5 * (31,6 \text{руб.} * 1\,973,2 \text{ кв.м.}) = 31\,176,56 \text{ рублей}$$

**Лот №5**

$$O_{oy} = 0,5 * (31,6 \text{руб.} * 5346 \text{ кв.м.}) = 84\,466,8 \text{ рублей}$$

**Приложение № 10**  
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса  
по отбору управляющей организации

**График проведения осмотров общего имущества собственников помещений  
многоквартирного дома претендентами и заинтересованными лицами**

Объект осмотра (№ Лота)	Место осмотра	Дата осмотра	Время осмотра
Лоты №1, №2, №3, №4, №5	По месту расположения домов, входящих в Лоты в селе Иглино. Сбор претендентов и заинтересованных для проведения осмотра по адресу: с.Иглино, пер.Чапаева, 11	30.07.2020г. 06.08.2020г. 14.08.2020 г. 21.08.2020г.	С 14.00 час. до 17.00 час.

**Руководитель осмотра:** \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

**Примечание:** претенденты и другие заинтересованные лица заблаговременно (не позднее 17-00 часов рабочего дня, предшествующего дате осмотра) извещают организатора конкурса о намерении участвовать в осмотре общего имущества многоквартирного дома.

**Приложение № 11**  
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса  
по отбору управляющей организации

Утверждаю Глава сельского  
поселения Иглинский сельсовет  
Иглинского района Республики  
Башкортостан  
\_\_\_\_\_ Р.А. Байдулетьова

452410, с. Иглино, улица Ленина, дом 58  
тел. (34795) 21693  
E-mail: [iglino\\_selsovnet@mail.ru](mailto:iglino_selsovnet@mail.ru)  
\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 20\_\_

**АКТЫ**  
**О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,**  
**ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА**

**АКТ №1**

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 73, улица Горького, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет сведений
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом
4. Год постройки: 1988
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 25%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2, подъездов - 3
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: имеется подпол
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 18
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 4108 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными



клетками): 1022 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас):550 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 337 кв.м.
20. Количество лестниц: 9
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3540 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Железобетонные блоки	Хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Ослабление кирпичной кладки, выпадение отдельных кирпичей. Удовлетворительное
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные плиты	Удовлетворительное
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, удовлетворительное
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены (в квартирах), в подъезде - бетонные	Имеются сколы, повреждения, стирание в ходовых местах. Удовлетворительное
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные створчатые рамы - деревянные простые (входные)	Удовлетворительное
8. Отделка		Имеются отбитые места. Удовлетворительное

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
- внутренняя	- Штукатурка, покраска, побелка	
- наружная	- Без отделки	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вентиляция естественная, вытяжная. Электроосвещение	Удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: - электроснабжение - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление	- центральное - центральное - -- - канализация Шамбо - центральное - центральное	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	



## АКТ №2

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 81, улица Горького, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом
4. Год постройки: 1985
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 28%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2, подъездов - 3
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: имеется подпол
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 18
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 3874 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 944 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 494,4 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
20. Количество лестниц: 9
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1900 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Железобетонные блоки	Хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Хорошее
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	-Железобетонные плиты	Хорошее
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины, Удовлетворительное
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены (в квартирах), в подъезде - бетонные	Стирание досок в ход.местах, сколы, повреждения
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы - деревянные (входные)	Удовлетворительное
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка, покраска, побелка - Без отделки	Имеются отбитые места, отставание
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вентиляция естественная, вытяжная. Электроосвещение (проводка скрытая)	Удовлетворительное Имеются повреждения изоляции
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> <li>- --</li> <li>- выгребная яма</li> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> </ul>	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	

### АКТ №3

I. Общие сведения о многоквартирном доме	
1. Адрес многоквартирного дома: № 93, улица Горького, с.Иглино	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют	
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом	
4. Год постройки: 1980	
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 51%	
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют	
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует	
9. Количество этажей: 2, подъездов - 2	
10. Наличие подвала: нет	
11. Наличие цокольного этажа: нет	
12. Наличие мансарды: нет	
13. Наличие мезонина: нет	
14. Количество квартир: 12	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется	
18. Строительный объем: 2957 куб.м.	
19. Площадь:	
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 733,7 кв.м.	
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 642,5 кв.м, жилая площадь – 318,1 кв.м.	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв.м.	
20. Количество лестниц: 6	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 45,2 кв.м.	
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 758 кв.м.	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют	

### II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Частичное разрушение
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Керамзитобетонные панели	Отпадение штукатурки, отставание обшивки
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	-Железобетонные плиты	Хорошее
4. Крыша	Двускатная, мягкая кровля	Имеются протечки, трещины, Удовлетворительное
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены (в квартирах), в подъезде - бетонные	Удовлетворительное
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы - Двойные створные глухие	Удовлетворительное
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка, покраска, побелка - Без отделки	Имеются отбитые места, отставание
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вентиляция естественная, вытяжная. Электроосвещение (проводка скрытая)	
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> <li>- - -</li> <li>- канализация шамбо</li> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> </ul>	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	

## АКТ №4

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 8/1, улица Калинина, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом
4. Год постройки: 2009
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 5%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 4, подъездов - 1
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 38
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 8196 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2679 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 1115,3 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв.м.
20. Количество лестниц:
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Удовлетворительное
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	-Железобетонные плиты	Хорошее
4. Крыша	Металлочерепица, двускатная	Хорошее
5. Полы	Бетонные, линолеум	Хорошее
6. Проемы: - окна - двери	- Стеклопакеты пластиковые - Входная железная	Хорошее
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка, покраска, побелка	Имеются трещины, сколы
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вентиляция естественная, вытяжная. Электроосвещение	
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: - электроснабжение - холодное водоснабжение - горячее	- центральное - центральное	Хорошее



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление	- -- - Канализация шамбо - центральное - поквартирное АОГВ	
11. Крыльца	имеется	Хорошее

## АКТ №5

I. Общие сведения о многоквартирном доме	
1. Адрес многоквартирного дома: № 10, улица Калинина, с.Иглино	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют	
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом	
4. Год постройки: 1999	
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 10%	
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют	
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует	
9. Количество этажей: 2, подъездов - 3	
10. Наличие подвала: имеется	
11. Наличие цокольного этажа: нет	
12. Наличие мансарды: нет	
13. Наличие мезонина: нет	
14. Количество квартир: 24	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется	
18. Строительный объем: 4035 куб.м.	
19. Площадь:	
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1087,5 кв.м.	
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 504,5 кв.м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 446,4 кв.м.	
20. Количество лестниц: 9	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют	
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1529 кв.м.	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют	

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонный ленточный	Хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Хорошее
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	-Железобетонные плиты	Хорошее
4. Крыша	Двускатная, Профнастил (ремонт в 2017г.)	Хорошее
5. Полы	Дошчатые по деревянным лагам, окрашены (в квартирах), в подъезде - бетонные	Удовлетворительное
6. Проемы: - окна - двери	- двойные, глухие, створные, окрашены - металлическая с домофоном	Удовлетворительное
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка, покраска, побелка - Без отделки	Имеются трещины, сколы
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вентиляция естественная, вытяжная. Электроосвещение	Хорошее
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: - электроснабжение	- центральное	

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- --</li> <li>- канализация шамбо</li> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> </ul>	Хорошее
11. Крыльца	Бетонные с лестничным подъемом в подъезд без козырьков	хорошее

## АКТ №6

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 27, улица Калинина, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом
4. Год постройки: 1974
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 52%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2, подъездов - 2
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 16
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 2957 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 773,8 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 490,8 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв.м.
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2268 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бутовый ленточный	Искривление, сквозные трещины в цоколе
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительное отклонение
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные сборные	Удовлетворительное
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины, Удовлетворительное
5. Полы	Дошчатые по деревянным лагам, окрашены (в квартирах), в подъезде - бетонные	Удовлетворительное
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы - Простые глухие	Удовлетворительное
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка, покраска, побелка - Без отделки	Имеются отбитые места, отставание штукатурки
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вентиляция естественная, вытяжная. Электроосвещение Ванны Радио	
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
коммунальных услуг: - электроснабжение - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление	- центральное - центральное - --- - шамбо - центральное - центральное	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	



## АКТ №7

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 28, улица Калинина, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют
3. Серия, тип постройки: малосемейное общежитие
4. Год постройки: 1965
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 55%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2, подъездов - 1
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 17
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 1497 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 321,9 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 262 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв.м.
20. Количество лестниц: 3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров: 65,8 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведения отсутствуют
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Искривление, сквозные трещины в цоколе
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, выбоины
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные сборные	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены (в квартирах), в подъезде - бетонные	Прогибы, просадка
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Двойные; глухие; филенчатые, окршены	Повреждения, имеется поражение гнилью
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка, покраска, побелка  - Без отделки	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Электроосвещение (проводка открытая)	Удовлетворительное
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
коммунальных услуг: - электроснабжение - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление	- центральное  - колодец  - -- - выгребная яма - не имеется - от квартальной котельной	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	

## АКТ №8

I. Общие сведения о многоквартирном доме	
1. Адрес многоквартирного дома: № 29, улица Калинина, с.Иглино	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют	
3. Серия, тип постройки: малосемейное общежитие	
4. Год постройки: 1964	
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 55%	
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют	
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует	
9. Количество этажей: 2, подъездов - 3	
10. Наличие подвала: нет	
11. Наличие цокольного этажа: нет	
12. Наличие мансарды: нет	
13. Наличие мезонина: нет	
14. Количество квартир: 12	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется	
18. Строительный объем: 2068 куб.м.	
19. Площадь:	
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 469,4 кв.м.	
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 293,2 кв.м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 176,2 кв.м.	
20. Количество лестниц: 9	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют	
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1330 кв.м.	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют	

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Частичное разрушение блоков
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительные отклонения стен
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные сборные	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Филенчатые	Повреждения, имеется поражения гнилью
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - Без отделки	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная труба  Электроосвещение (проводка открытая)  Плиты	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
- электроснабжение - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление	- центральное  - центральное  - -- - канализация шамбо - центральное - центральное (от квартальной котел.)	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	

## АКТ №9

I. Общие сведения о многоквартирном доме	
1. Адрес многоквартирного дома: № 30, улица Калинина, с.Иглино	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют	
3. Серия, тип постройки: общежитие	
4. Год постройки: 1965	
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 51%	
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют	
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует	
9. Количество этажей: 2, подъездов - 1	
10. Наличие подвала: нет	
11. Наличие цокольного этажа: нет	
12. Наличие мансарды: нет	
13. Наличие мезонина: нет	
14. Количество квартир: 17	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется	
18. Строительный объем: 1534 куб.м.	
19. Площадь:	
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 329,4 кв.м.	
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 289,1 кв.м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 176,2 кв.м.	
20. Количество лестниц: 3	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): нет сведений	
22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 74,4 кв.м.	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: сведений не имеется	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют	

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Частичное разрушение блоков
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительные отклонения стен
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные сборные	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Филенчатые	Повреждения, имеется поражения гнилью
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - Без отделки	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная труба  Электроосвещение (проводка открытая)  Плиты	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- колодец</li> <li>- --</li> <li>- выгребная яма</li> <li>- нет</li> <li>- центральное (от квартальной котел.)</li> </ul>	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	



## АКТ №10

I. Общие сведения о многоквартирном доме	
1. Адрес многоквартирного дома: № 31, улица Калинина, с.Иглино	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют	
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом	
4. Год постройки: 196пер. Св	
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 45%	
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют	
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует	
9. Количество этажей: 2, подъездов - 3	
10. Наличие подвала: нет	
11. Наличие цокольного этажа: нет	
12. Наличие мансарды: нет	
13. Наличие мезонина: нет	
14. Количество квартир: 12	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется	
18. Строительный объем: 2068 куб.м.	
19. Площадь:	
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкапами, коридорами и лестничными клетками: 501,6 кв.м.	
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 321,8 кв.м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 123 кв.м.	
20. Количество лестниц: 9	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют	
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2200 кв.м.	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют	

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Частичное разрушение блоков
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительные отклонения стен, сырость
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные сборные	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Филенчатые	Повреждения, имеется поражения гнилью
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - масляная окраска окон, дверей	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная труба  Электроосвещение (проводка открытая)  Плиты	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> <li>- ---</li> <li>- канализация шамбо</li> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> </ul>	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	

## АКТ №11

I. Общие сведения о многоквартирном доме	
1. Адрес многоквартирного дома: № 32, улица Калинина, с.Иглино	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют	
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом	
4. Год постройки: 1967	
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 53%	
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют	
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует	
9. Количество этажей: 2, подъездов - 2	
10. Наличие подвала: нет	
11. Наличие цокольного этажа: нет	
12. Наличие мансарды: нет	
13. Наличие мезонина: нет	
14. Количество квартир: 16	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется	
18. Строительный объем: 2317 куб.м.	
19. Площадь:	
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 644,2 кв.м.	
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 435,2 кв.м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 176,2 кв.м.	
20. Количество лестниц: 9	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют	
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1302 кв.м.	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют	

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Частичное разрушение блоков
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Железобетонные панели	Удовлетворительное
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные плиты	Частичное смещение плит, неровности потолка
4. Крыша	Двускатная железная (ремонт в 2017 году)	Имеются протечки, трещины, отколы
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Филенчатые	Повреждения, имеется поражения гнилью
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - масляная окраска окон, дверей	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная труба  Электроосвещение (проводка открытая)  Плиты  Радио  Телефон	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> <li>- --</li> <li>- канализация шамбо</li> <li>- центральное</li> <li>- центральное (от квартальной котел.)</li> </ul>	Следы ремонта трубопроводов
11. Крыльца	-----	



## АКТ №12

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 33, улица Калинина, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом
4. Год постройки: 1965
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 45%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2, подъездов - 3
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 12
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 2223 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 534,6 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 358,8 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет сведений
20. Количество лестниц: 9
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2200 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Частичное разрушение блоков
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительные отклонения стен
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные сборные	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы - Филенчатые	Повреждения, имеется поражения гнилью
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка - Без отделки	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная труба Электроосвещение (проводка открытая) Плиты	Удовлетворительное Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> <li>- --</li> <li>- канализация шамбо</li> <li>- центральное</li> <li>- центральное (от квартальной котел.)</li> </ul>	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	

## АКТ №13

I. Общие сведения о многоквартирном доме	
1. Адрес многоквартирного дома: № 34, улица Калинина, с.Иглино	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют	
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом	
4. Год постройки: 1967	
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 57%	
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют	
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует	
9. Количество этажей: 2, подъездов - 2	
10. Наличие подвала: нет	
11. Наличие цокольного этажа: нет	
12. Наличие мансарды: нет	
13. Наличие мезонина: нет	
14. Количество квартир: 15	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется	
18. Строительный объем: 2223 куб.м.	
19. Площадь:	
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 668,78 кв.м.	
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 364,4 кв.м., 19,84 кв.м. (площадь балконов и террас)	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет сведений	
20. Количество лестниц: 6	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют	
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1035 кв.м.	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют	

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Железобетонные блоки	Частичное разрушение блоков
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительные отклонения стен
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Бетонированные плиты	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная железная (ремонт в 2017г.)	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Филенчатые	Повреждения, имеется поражения гнилью
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - Без отделки	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная труба  Электроосвещение (проводка открытая)  Плиты	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
- электроснабжение - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление	- центральное  - центральное  - -- - канализация шамбо - центральное - центральное (от квартальной котел.)	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	

## АКТ №14

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 35, улица Калинина, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом
4. Год постройки: 1966
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 41%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2, подъездов - 2
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 16
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 2701куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 753,5 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 469,6кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет сведений
20. Количество лестниц:
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров: сведения отсутствуют
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1980 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Железобетонные блоки	Частичное разрушение блоков
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Железобетонные плиты	Трещины, незначительные отклонения стен
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные плиты	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Стирание досок в ходовых местах, сколы, повреждения
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Филенчатые	Повреждения, имеется поражения гнилью. Имеют неплотный притвор
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - Без отделки	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная труба  Электроосвещение (проводка открытая)	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- центральное</li> <li>- ---</li> <li>- канализация шамбо</li> <li>- центральное</li> <li>- центральное (от квартальной котел.)</li> </ul>	Удовлетворительное
11. Крыльца	-----	

## АКТ №15

I. Общие сведения о многоквартирном доме	
1. Адрес многоквартирного дома: № 36, улица Калинина, с.Иглино	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют	
3. Серия, тип постройки: общежитие	
4. Год постройки: 1966	
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 52%	
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют	
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует	
9. Количество этажей: 2, подъездов - 1	
10. Наличие подвала: нет	
11. Наличие цокольного этажа: нет	
12. Наличие мансарды: нет	
13. Наличие мезонина: нет	
14. Количество квартир: 17	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется	
18. Строительный объем: 1534 куб.м.	
19. Площадь:	
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 427,3 кв.м.	
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 341 кв.м. (жилая 315,7 кв.м.)	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет сведений	
20. Количество лестниц: 3	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют	
22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 86,3 кв.м.	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1250 кв.м.	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют	

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бутовые ленточные	Частичное разрушение блоков, просадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительные отклонения стен
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные плиты	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Филенчатые	Повреждения, имеется поражение гнилью, потрескавшаяся краска  Наружная дверь подъезда отсутствует
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - Штукатурка, покраска	Отпадение штукатурки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Санитарно-технические и электротехнические работы имеются  Вытяжная труба  Электроосвещение (проводка скрытая)	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<p>предоставления коммунальных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- колодец</li> <li>- --</li> <li>- выгребная яма</li> <li>- нет</li> <li>- паровое (от котельной)</li> </ul>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Трубы проходят по наружной стене дома, отсутствие в некоторых местах изоляции</p>
11. Крыльца	Над крыльцом имеется навесная бетонная плита	Разрушение по внешнему периметру

## АКТ №16

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 38, улица Калинина, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют
3. Серия, тип постройки: общежитие
4. Год постройки: 1963
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 51%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2, подъездов - 1
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 16
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 1509 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 534,6 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 328,7 кв.м., жилая- 302,6 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет сведений
20. Количество лестниц: 3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: 72,2 кв.м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Частичное разрушение блоков, небольшая просадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительные отклонения стен
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные сборные	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная, шифер по деревянной обрешетке	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створные рамы  - Филенчатые двустворчатые глухие	Повреждения, частичное отхождение краски  Неудовлетворительное
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - Штукатурка, покраска	Сколы, трещины, отпадение.  Отпадение штукатурки до кирпичной кладки, трещины
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная вентиляция  Электроосвещение (проводка открытая)  Плиты	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- электроснабжение</li> <li>- холодное водоснабжение</li> <li>- горячее водоснабжение</li> <li>- водоотведение</li> <li>- газоснабжение</li> <li>- отопление</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- центральное</li> <li>- колодец</li> <li>- --</li> <li>- выгребная яма</li> <li>- нет</li> <li>- центральное паровое (от квартальной котел.)</li> </ul>	<p>Удовлетворительное</p> <p>Отсутствие изоляции в некоторых местах</p>
11. Крыльца	Над входом имеется навесная бетонная плита	Удовлетворительное



## АКТ №17

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: <b>№ 46, улица Калинина, с.Иглино</b>
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): сведения отсутствуют
3. Серия, тип постройки: жилой многоквартирный дом
4. Год постройки: 1964
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 55%
6. Степень фактического износа: сведения отсутствуют
7. Год последнего капитального ремонта: нет сведений
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
9. Количество этажей: 2, подъездов - 3
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 12
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не имеется
18. Строительный объем: 2095 куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 482,6 кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир с учетом балконов, лоджий, веранд и террас): 301 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет сведений
20. Количество лестниц: 9
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): сведения отсутствуют
22. Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: нет сведений
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): сведения отсутствуют
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2180 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): сведения отсутствуют

## II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки



Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
1. Фундамент	Бетонные ленточные	Частичное разрушение блоков, небольшая просадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные	Трещины, незначительные отклонения стен
3. Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные	Железобетонные плиты	Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными водами, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры, механические повреждения
4. Крыша	Двускатная железная (ремонт в 2017г.)	Имеются протечки, трещины,
5. Полы	Дощатые по деревянным лагам, окрашены	Прогибы, просадка, местами изломы
6. Проемы: - окна - двери	- деревянные двойные створчатые рамы  - Филенчатые глухие	Повреждения, частичное отхождение краски  Неудовлетворительное
8. Отделка - внутренняя - наружная	- Штукатурка стен и потолков, покраска, побелка  - кирпич	Сколы, трещины, отпадение.  удовлетворительное
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, ванны напольные, электроплиты, телефонные сети и оборудование, сети проводного радиовещания, сигнализация, вентиляция	Вытяжная вентиляция  Электроосвещение (проводка открытая, порея эластичности)  Плиты	Удовлетворительное  Потеря эластичности изоляции, следы ремонта
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:		

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	2	3
- электроснабжение - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление	- центральное  - центральное  - -- - канализация шамбо - центральное - центральное	Удовлетворительное
11. Крыльца	Над входом имеется навесная бетонная плита	Удовлетворительное